

Bon de commande		Intervention	
Référence :	22409294	Statut	P
Objet	PC joints des fenêtres extérieures a refaire au complet au rdc et au premier étage	Début prévisionnelle :	22/02/2024
Date de commande :	22/02/2024	Fin prévisionnelle :	01/03/2024
Rédacteur :	Moussa Merghad	Durée :	8.00 jour(s)
Responsable de l'ESI :	Moussa Merghad		
Responsable du BC :	Moussa Merghad		
Marché :	2018 - 2022 ZONE B - MENUISERIE LOT 3 - RANG 3		
Montant HT :	500,00 Euros		
Montant TTC :			

Observations

Depuis l'extérieur, nous constatons les joints détériorés au droit des bavettes d'appuis. -- Nous pensons avec l'expert qu'il faut reprendre ces joints extérieurs pour tous les logements. -- Ces désordres semblent probablement à l'origine de l'humidité constaté dans les 2 logements. ---- Je n'ai pas pu rajouter ESI de madame Zaouia au premier étage mais ses fenêtres dans les chambre sont aussi a refaire

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention	Logement	Coordonnées locataires
2 Rue de Vassieux DANIELLE CASANOVA logt 0001 38130 ECHIROLLES	ESI : 1024-01-01-0001 Etage : Rez de chaussée Type : T1 BIS	Locataire : - Fixe : - Portable : -
Groupes associés au bon de commande	Dates	Coordonnées auteur de l'affaire
ECHIROLLES DANIELLE CASANOVA	Date de construction : 19/12/1972 Date d'acquisition : 01/10/2012 Date d'amélioration : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Fourniture et pose joint étanchéité fenêtre ou porte fenêtre	NMEN43800	15,53	32.20	10,00	500,00	550,00

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	22/02/2024